



ING.VPA/ARQ.CBD/DR.MCO/ecg
12 /14

RESOLUCIÓN EXENTA N° 01459

RANCAGUA, 06 MAR 2014

VISTOS:

La solicitud presentada con fecha 20.01.14 por don Pedro Sarmiento Cepeda; lo dispuesto en el Decreto N° 236/26 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento General de Alcantarillados Particulares y sus modificaciones, el Decreto N° 50/03 del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado; la Resolución N° 1600/08 de la Contraloría General de la República; las facultades legales y reglamentarias que me confiere la Ley N° 19.937, el D.F.L. N° 1/05 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y de las leyes N°. 18.933 y N° 18.469, el Decreto N° 136/04 que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y la Resolución Exenta N° 17.790/13 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Libertador General Bernardo O'Higgins,

CONSIDERANDO:

La solicitud de autorización de explotación del Sistema de Alcantarillado Particular y el informe emanado de la Oficina Acción Sanitaria Pichilemu, el que da cuenta que el sistema construido corresponde al proyecto aprobado mediante **Resolución Exenta N° 5344** de fecha **29.10.2013** y cumple con las exigencias técnicas y reglamentarias que regulan la materia y que permiten autorizar su explotación, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

- 1.- AUTORIZÁSE** la explotación del Sistema de Alcantarillado Particular, ubicado en **CAMINO PÚBLICO LAGUNILLAS S/N°, SECTOR LAGUNILLAS DE NAVIDAD**, comuna de **NAVIDAD**, provincia de **CARDENAL CARO**, **REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**, propiedad de **IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL**, RUT N° 75.981.670-6, Representante Legal don **ORLANDO TAPIA GONZÁLEZ**, RUN N° de conformidad al proyecto aprobado mediante Resolución Exenta N° 5344 de fecha 29.10.2013.
- 2.- DÉJESE ESTABLECIDO** que el sistema de alcantarillado particular autorizado para su explotación, contempla sistema de tratamiento, consistente en **fosa séptica de albañilería**, con una capacidad de **3,08 m³/día**, para un total **48 personas** y disposición final en **2 zanjas de drenaje**.
- 3.- DÉJESE ESTABLECIDO** como responsable para la correcta operación y mantención del sistema que se autoriza, al propietario identificado en el numeral 1 precedente.

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE

POR ORDEN DEL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS.

DR. LUIS YÁVAR RIFFO
JEFE DEPARTAMENTO ACCIÓN SANITARIA
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

DISTRIBUCIÓN:

Interesado (2)
SEREMI Salud O'Higgins
Depto. Acción Sanitaria
Of. Acción Sanitaria Pichilemu